

DODATEČNÉ INFORMACE Č.3 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADANÉ VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ
podle ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“)

| | |
|------------------------|--|
| Název veřejné zakázky: | "Obytná zóna Domažlice – Stavební část A2 – sběrná komunikace“ |
|------------------------|--|

Dotaz ze dne 2. 8. 2012:

Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem ohledně veřejné zakázky "Obytná zóna Domažlice - Stavební část A2 - Sběrná komunikace". Ve výkazu výměr, který jsme od Vás obdrželi, máme ocenit rozpočet k veřejnému osvětlení, nacházejí se zde ale 2 rozpočty, a to **Domažlice, Obytná zóna Na Bábě – II. etapa, stavební část A1 - Veřejné osvětlení** a **Domažlice, Obytná zóna Na Bábě – II. etapa, stavební část A2 - Veřejné osvětlení**, ale zakázka se týká pouze stavební části A2, máme tedy ocenit oba rozpočty nebo pouze jeden, a to Domažlice, Obytná zóna Na Bábě – II. etapa, stavební část A2 - Veřejné osvětlení? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Prosíme oceňte pouze jeden rozpočet, a to „Domažlice, Obytná zóna Na Bábě – II. etapa, stavební část A2 - Veřejné osvětlení“.

Dotaz ze dne 2. 8. 2012:

Dobrý den, žádáme o vysvětlení výkazu výměr k objektu: Veřejné osvětlení, OZ Na Bábě – II. etapa. Projektant zbytečně volí příliš silné kabely CYKY J 4x16, CYKY J 4x25, CYKY J 4x35. Podle odborného posouzení naším specialistou na veřejné osvětlení není volba kabelů správná a rozvody by byly příliš předimenzované. Běžně stačí pro zapojení veřejného osvětlení v místní komunikaci kabel CYKY J 4x10.

Odpověď:

Prosím kabely oceňte tak, jak jsou uvedeny ve výkazu výměr

V Domažlicích dne 3. 8. 2012

Ing. Miroslav Mach
starosta
v.r.